





PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

COMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES

Medidor, tipo socket, regular; corriente máxima 200A, voltaje 240V, # de hilos 3, forma 2S, corriente básica 30A, frecuencia de operación 60Hz, fuente monofásico, unidireccional.

CÓDIGOS

Norma

Edenorte

Edeeste

Edesur

1008050

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Empresa proveedora	----	(*)			
2	Fabricante	----	(*)			
3	Modelo	----	(*)			
4	País de Origen	----	(*)			
5	Norma de Fabricación y Ensayos	----	ANSI C12.1, C12.10, IEC-62053-21, ANSI C12.20, IEC-60529, NEMA250			
6	Presentación del Certificado de Aprobación de Modelo Expedido por INDOCAL.	----	Si			
7	Tipo de Conexión de la Base	----	Socket Directo a Línea			
8	Corriente Máxima	A	200			
9	Corriente de Prueba(lb)	A	30			
10	Temperatura Ambiente	----	----			
10.1	Máxima a la Sombra	°C	50			
10.2	Mínimo	°C	-5			
10.3	Promedio Diario	°C	30			
11	Ensayos	----	----			
11.1	Tensión de Aislamiento 1 Minuto	kV	4			
11.2	Corriente de Arranque	A	0.004 lb (IEC) ó 0,10 (ANSI)			
11.3	Consumo Circuito Corriente Carga Nominal	VA	4			
12	Material	----	----			
12.1	Base	----	Polycarbonato (con protección UV)			
12.2	Tapa	----	Polycarbonato (con protección UV)			
13	Dimensiones	----	----			
13.1	Diámetro de la base según ANSI	mm	174.625 a 176.784			
13.2	Alto	mm	≤ 140			
14	Pantalla y Registrador	----	----			
14.1	Pantalla	----	LCD			
14.2	Simulador de Disco	----	Si			
14.3	Indicación Obligatoria	kWh	Energía Activa			
14.4	Indicación Opcional	kW	Potencia Instantánea			
		V	Voltaje			
		A	Corriente			
			Indicador de Apertura de Tapa			
14.5	Característica Opcional	----	Con reset de Lectura y Alarma Interno a Través de Software y/o Dispositivo Exclusivo del Fabricante			
			Iluminación de Pantalla Permanente			
14.6	Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kWh (**)	mm	8			
14.7	Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kW, V y A (Opcional)	mm	8			
14.8	Cifras Enteras kWh	Unidad	5			
14.9	Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador kW (Opcional)	Unidad	2 + 3			
14.10	Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador V y A (Opcionales)	Unidad	3 + 2			
14.11	Sentido de Medición (**)	----	Unidireccional (Integración Siempre Positiva)			
14.12	Indicación de consumo Inverso (**)	----	Si			
14.13	Respaldo Pantalla LCD (**)	----	Batería			
14.14	Vida Útil Batería de Pantalla (Tiempo Encendido del Medidor sin Energía) (**)	Años	6			
15	Tipo de Medición	----	Activa kWh			
16	Tipo de Sensor de Corriente	----	(*)			
17	Clase de Exactitud	%	≤ 1			
18	Rango de Operación Manteniendo la Clase	%	± 20 Voltaje Nominal			
19	Voltaje Nominal Línea a Neutro	Volts	240			
20	Cantidad de Hilo	----	3			
21	Frecuencia	Hz	60			
22	Pulso de Salida por KWH	Pulso/kWh	(*)			
23	Clase (ANSI)	----	200			
24	Forma	----	2S			
25	Grado mínimo de Protección de la Cubierta	----	IP54 (IEC) ó Tipo 3R (NEMA)			
26	Dispositivo Precinto (Porta Sello)	----	Si			
27	Cantidad Dispositivo Precinto (Espaciado entre 170 a 180 Grados) (**)	----	2 (Ver EETT0101 apartado 4,1)			
28	Clips de Terminales (**)	----	En el Interior del Medidor			
29	Garantía Mínima por Defectos de Fábrica	Años	3			
30	Puente de Bobina de Voltaje (**)	----	Localizado en el Interior del Medidor			
31	Sistema de Almacenamiento y Recuperación de Identificación	----	----			
31.1	Tipo de Etiqueta Electrónica Para identificación de Activos (**)	----	RFID			
31.2	Datos Incluidos en la Etiqueta Electrónica Para identificación de Activos (RFID) (**)	----	Marca - Modelo - Año de Fabricación - Voltaje de Operación - Clase del Medidor - Serie del Medidor - Forma FM.			

(*) A Indicar por el oferente

(**) Requerimiento especial de las distribuidoras

La oferta debe cumplir con la EETT0101 parte integral de este documento.

Fecha de la Oferta

Nombre y Firma del Oferente

sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.