




CODIGO

VARA TELESCOPICA AISLADA 20KV 35'

Edenorte

1007254

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
	Proceso de compra				
1	Empresa proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	País de origen	....	(*)		
4	Norma de fabricación y ensayos	....	ASTM F-1826/99 e IEC 62193/03		
5	<b>Características</b>				
5.1	Material de fabricación Pértiga	....	Fibra de Vidrio		
5.2	Forma de las Secciones	....	Triangular		
5.3	Material de fabricación Cabezal	....	Bronce		
5.4	Aislamiento	KV	20		
5.5	Número de Secciones	Cantidad	8		
5.6	Largo Pértiga Extendida	m	10.7		
5.7	Largo Pértiga Recogida	m	1.7		
5.8	Diámetro Base	mm	56		
5.9	Peso aproximado Pértiga	Kg	5.7		
5.10	Deflexión horizontal máx. sin peso	m	2.3		
5.11	Deflexión horizontal máx. con peso	m	4.4		
5.12	Empaque para almacenar		Si		
5.13	Peso aproximado Cabezal	Kg	0.1		
5.14	Garantía	Año	3		



Pértiga



Cabezal

(\*) A indicarse por el oferente

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

sello

ENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.