



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS GERENCIA DE SUBESTACIONES				 	
Pararrayo Autovalvula 138kV				CÓDIGOS	
				Norma	
				Edenorte	
ÍTEM	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Empresa proveedora	Inf. Fabricante		
2	Fabricante	Inf. Fabricante		
3	Modelo	Inf. Fabricante		
4	Norma de fabricación	ANSI C62.11		
5	Norma de ensayos	ANSI C62.11		
6	Material		Polímero de goma de silicona		
7	Dispositivo de conexión o explosor de aislador		Si		
8	Características Eléctricas				
8.1	Ur- Tensión Nominal	kV	144		
8.2	Uc- Tensión máxima de servicio continuo (MCOV)	kV	115		
8.3	Tensión residual máxima con onda 8/20 us - 10kA	kV	≤ 341		
8.4	Frecuencia	Hz	60		
8.5	Nivel básico de aislamiento al impulso	kV, cresta	350		
8.6	Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min	kV, cresta	140		
(Inf. Fabricante) A indicar por el oferente, sino su oferta será rechazada					
				Fecha de Aprobación: 26/12/16	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>.....</p> <p>Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p>Nombre y firma del oferente</p> </div> <div> <p>.....</p> <p>Sello</p> </div> </div>					
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.					