


**PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
GERENCIA DE SUBESTACIONES
EDENORTE DOMINICANA S.A.**



CÓDIGOS

EDENORTE

FECHA

20/1/2017

SECCIONADOR TRIPOLAR 138kV

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	Inf. Fabricante		
2	Fabricante	Inf. Fabricante		
3	Modelo	Inf. Fabricante		
4	País de origen	Inf. Fabricante		
5	Norma de fabricación	IEC 129, ANSI C29.5		
6	Características Eléctricas				
6.1	Voltaje Nominal	kV	138		
6.2	Corriente Nominal	A	1250		
6.3	Uso	Intemperie		
6.4	Tipo de operación	Center-Break		
6.5	Puesta a tierra con brazo rebatible, fijada al bastidor	Seccionador P.A.T.		
6.6	Cantidad de columnas	u.d	2		
6.7	Suministro de las dos columnas para montaje		Si, obligatorio		
6.8	Instalación	Horizontal		
6.9	Frecuencia	Hz	60		
6.10	Tensión de impulso (BIL)	kV	325/350		
6.11	Material de los contactos y contra contactos	Cobre - Cobre (Estañado)		
6.12	Sistema	Trifásico		
6.13	Material de los bushing	Porcelana		
6.14	Protección de ambiente	Acero galvanizado en caliente		
6.15	Accionamiento	Manual y Motor		
6.16	Contactos de señalización por el accionamiento	SI		
6.17	Sistema de Bloqueo	SI		
6.18	Caja de control y motorización	SI		
6.19	Voltaje de control y accionamiento	Vdc	125		
7	Dimensiones				
7.1	Distancia entre aislador	mm	Inf. Fabricante		
7.2	Longitud del bastidor	mm	Inf. Fabricante		
7.3	Altura del seccionador	mm	Inf. Fabricante		
7.4	Ancho del seccionador abierto	mm	Inf. Fabricante		
7.5	Distancia de aislamiento	mm	Inf. Fabricante		
7.6	Peso del seccionador completo	Kg	Inf. Fabricante		
8	Garantía	Años	5		

(Inf. Fabricante) A indicar por el oferente, sino su oferta será rechazada

Fecha de actualización: 20/01/2017

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.