



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.								
Transformador de corriente 200-400 A							CÓDIGOS EDENORTE 1012605 FECHA	
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO			
1	Empresa proveedora	....	(*)					
2	Fabricante	....	(*)					
3	Modelo	....	(*)					
4	País de origen	....	(*)					
5	Tipo	....						
6	Norma de fabricación y ensayos	....	IEC 60185 IEC 60044-1					
7	<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>		<b>Requerido</b>					
7.1	Nivel básico I de aislamiento	kV	≥ 95					
7.2	Nivel de aislamiento	kV	≥ 38					
7.3	Frecuencia de utilización (Hz)	Hz	60					
7.4	Tensión de trabajo.	kV	34.5					
7.5	Relación de corriente primaria.	A	200-400					
7.6	Relación corriente secundaria	A	5					
7.7	Clase de precisión a utilizar		5P20 -0.2		Devanado med y prot			
7.8	Cantidad devanados secundarios		2					
8	<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>		<b>Requerido</b>					
8.1.1	Uso exterior		Si					
8.1.2	Blindaje de conexión secundarias		Si					
8.3	Libre de mantenimiento.		Si					
(*) A indicar por el oferente								
<div> <div>Fecha de actualización: 13/03/12</div> </div>								
<div> <div>Fecha de la oferta</div> <div>Nombre y firma del oferente</div> <div>Sello</div> </div>								
COMENTARIOS:								
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.								