

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS



CODIGOS

EDENORTE



1012012

VENTILADOR P /CRU TWACS

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Empresa proveedora	(*)			
2	Fabricante	(*)			
3	País de origen	(*)			
4	Norma de fabricación y ensayos	(*)			
5	Condición de uso	Interior/Exterior			
6	Régimen	Continuo			
7	Garantía Mínima	Años	2			
8	Numero de parte	33550			
9 Características Generales						
9.1	Profundidad	mm	51			
9.2	Longitud	mm	172			
9.3	Altura	mm	150			
9.4	Peso	g	860			
9.5	Impulsor	PBT Termoplastico Negro UI.94-VO			
9.6	Marco	Aleación de aluminio			
9.7	Cable conductor	AWG #22			
9.8	Motor		Motor de inducción de polo sombreado			
9.9	Temperatura de operación	°C	-10° a +65°			
10 Características Electricas						
10.1	Fase	1Ø			
10.2	Voltaje	Vac	100 - 125			
10.3	Frecuencia	Hz	60			
10.4	Corriente	Amp	0.4			
10.5	Potencia nominal	W	38			
10.6	Velocidad	RPM	2900			
10.7	Ruido	dB(A)	59			
10.8	Flujo de Aire	CFM	198			

(*) A indicar por el oferente

Imágenes del equipo



.....
 Fecha de la oferta

.....
 Nombre y firma del oferente

.....
 sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.