

E
D
E
N
O
R
T
E

FICHA TÉCNICA

1000030


ARMARIO INSTALACION PUNTO FRONTERA

Modificación:	Revisión y Aprobación:
Rony Jazon	Alfredo Lemaitre M.
Analista de Proceso y Normas	Gerente de Medición e Instrumentación

<div>Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte</div> <div>EDENORTE</div> <div>División de Normativa y normalización</div> <div>NORMAS DE DISTRIBUCION</div> <div>FICHA DE MATERIALES NORMADOS</div>	<div>ARMARIO INSTALACION</div> <div>PUNTO FRONTERA</div>	
	<div>Unidad:</div> <div>Pieza:</div>	<div>No Item:</div>
	<div>Fecha: Enero de 2012</div>	
	<div>Código : 1000030</div>	

Descripción:

- ARMARIO INSTALACION PUNTO FRONTERA, autoventilado con rejilla anti-sectos. La puerta debe cerrar totalmente para evitar completamente el acceso.



Uso:	Comentario:	Fecha:
Instalación de Medidores		14/06/2011

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante	
Código Fabricante	
País de Procedencia	

Designación	ARMARIO INSTALACION PUNTO FRONTERA
Código	1000030

Unidad	Pedido	Ofrecido

Características:

Material de fabricación		Poliéster reforzado con fibra de vidrio, auto extingible	
Sistema de cierre con llaves		Sistema de cierre en 3 puntos	
Protección interior		Velo de policarbonato transparente	
Tensión de aislamiento	Volts	Mayor a 600	
Dimensiones (altura x ancho x profundidad)	mm	1000 x 750 x 300	