



<div>  </div> <div> PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A. </div>				<div>  </div> <div> CÓDIGOS EDENORTE 1005307 FECHA </div>	
LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO 250 W					
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Marca	(**)		
4	Modelo	(*)		
5	País de origen	(*)		
6	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C82.4, 82.6, 136.2		
7	Tipo de lámpara	S50		
8	Tipo de distribución	Tipo III		
9	Potencia	W	250		
10	Voltaje de línea	V	240		
11	Grado de protección a la intemperie (conjunto)	65		
12	Grado de protección al impacto (IK)	8		
13	Balastro				
13.1	Tipo	CWA/REACTOR		
13.2	Voltaje de entrada(CWA/REACTOR)	V	(120-208-240-277-480)/240		
13.3	Nivel básico de impulso	kV	10		
13.4	Factor de potencia	%	≥90		
13.5	Perdidas (CWA/REACTOR)	W	≤51/29		
13.6	Corriente de arranque	A	3.20		
13.7	Corriente de operación	A	1.28		
13.8	Regulación de tensión mínima (CWA/REACTOR)	%	±10/±5		
13.9	Frecuencia	Hz	60		
14	Porta bombilla				
14.1	Base para casquillo	E-39		
14.2	Tensión de salida	V	100		
15	Refractor				
15.1	Tipo	Prismático		
15.2	Material	Vidrio		
15.3	Control del refractor	Semi cutoff		
16	Condensador/ Ignitor				
16.1	Tipo	Encapsulado		
16.2	Capacidad	µf	(*)		
17	Receptáculo para fotocelda				
17.1	Giratoria 360 grados	SI		
18	Características generales				
18.1	Huevo para instalación de soporte tubular	pulg	1 -1/4- 2		
18.2	Peso aproximado / 100 piezas	SI		
18.3	Peso	kg	(*)		
18.4	Presentación de muestra	SI		
19	Incluye				
20	Carcasa	Aterrizada		
21	Cuerpo de la luminaria	Dos partes consistentes		
22	Etiqueta de potencia	SI		
23	Bloque de terminales de conexión	SI		
24	Trampa antinido en entrada del soporte tubular	SI		
25	Garantía	años	≥2		
26	Embalaje	*Ver descripción*		
26.1	Norma de fabricación y ensayos	ISO 780:1983		

(*) A indicar por el suplidor
(**) Timbrado en el material de alto o bajo relieve.

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

Fecha: 17/07/2017