

**PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITE DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES**



CÓDIGOS

POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12m - 5kN

Norma	PP-14B
Edenorte	1005406
Edeeste	1002110
Edesur	1003237

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa Proveedor	(*)		
2	Marca	(***)		
3	Fabricante	(*)		
4	Modelo	(*)		
5	País de procedencia	(*)		
6	Norma de fabricación y de ensayos	ASTM, ACI, ASCE		
7	Forma de la sección transversal	Cuadrada		
8	Material	Hormigón pretensado		
9	Características Mecánicas				
9.1	Carga de trabajo	kN	5		
9.2	Carga mínima de ruptura	kN	10		
9.3	Resistencia mínima del concreto a compresión (f'c)	kg/cm²	400		
10	Características Dimensionales				
10.1	Longitud total	m	12		
10.2	Lado de la cima	mm	195**		
10.3	Lado de la base	mm	375**		
10.4	Peso aproximado	kg	(*)		
10.5	Pendiente	mm/m	15		
11	Otras Características				
11.1	Color de la cima (Cabeza)	Azul		
12	Puesta a Tierra				
12.1	Diámetro tubo	mm	12.7		
12.3	Material	PVC o Similar		
13	Presentación de muestra	No		
14	Garantía	Años	5		

* A indicar por el oferente

** Se permitirá una tolerancia de ± 5 mm

(***) Timbrando en material alto o bajo relieve

Fecha de Aprobación: 09/02/12

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente

.....
Sello

COMENTARIOS:

- Este material cumplirán con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
- El plan de agujeros será entregado junto a la orden de compras de la distribuidora.