


| PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS GERENCIA DE SUBESTACIONES | | | | |  | |
|--|---|--------|--------------------------------|----------|---|---------|
| CABLE MULTIFIBRA #14AWG | | | | | CÓDIGOS | |
| | | | | | EDENORTE | 1005972 |
| | | | | | FECHA | |
| ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO | |
| 1 | Empresa proveedora | | Inf. Fabricante | | | |
| 2 | Fabricante | | Inf. Fabricante | | | |
| 3 | Modelo | | Inf. Fabricante | | | |
| 4 | País de origen | | Inf. Fabricante | | | |
| 5 | Tipo | | Inf. Fabricante | | | |
| 6 | Norma de fabricación y ensayos | | UNE-EN-60228 UNE-EN-50363-1 | | | |
| 7 | Características Constructivas | | | | | |
| 7.1 | Material | | Cobre Pulido Flexible | | | |
| 7.2 | Multi fibras | | Obligatorio | | | |
| 8 | Características Dimensionales | | | | | |
| 8.1 | Número de conductores | | 1 | | | |
| 8.2 | Número de hilos por cada conductor | | ≥24 | | | |
| 8.3 | Diámetro de hilos | mm | 0.254 | | | |
| 8.4 | Clase | | 5 | | | |
| 8.5 | Espesor aislamiento | mm | 0.52 | | | |
| 8.6 | Aislante | | Silicona tipo E12 | | | |
| 8.7 | Material Chaqueta PVC-(Low Smok) | | PVC-LS | | | |
| 8.8 | Resistencia a rayos UV | | Si | | | |
| 8.9 | Identificación de conductores | | Si | | | |
| 9 | Características eléctricas | | | | | |
| 9.1 | Resistencia en C.C. a 20 °C Ω | Ω/km | ≤2.8 | | | |
| 9.2 | Intensidad máxima admisible por conductor | A | 30 | | | |
| 9.3 | Tensión de ensayo | V | 2000 | | | |
| 9.4 | Tensión de servicio | V | 300/500 | | | |
| (Inf. Fabricante) A indicar por el oferente, sino su oferta será rechazada | | | | | | |
| <div> <div>Fecha de la oferta</div> <div>Nombre y firma del oferente</div> <div>Sello</div> </div> | | | | | | |
| COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados. | | | | | | |