






<div>PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS</div> <div>COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES</div> <div><div><div>Cooperación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales</div></div><div><div>Edenorte Dominicana S.A.</div></div><div><div>Empresa Distribuidora de Electricidad del Este</div></div><div><div>Edesur Dominicana S.A.</div></div></div>						
<div>TUBERÍA FLEXIBLE 2" CON PROTECC PVC, LIQ</div>					CÓDIGOS	
					Norma	
					Edenorte	1006045
					Edeeste	
					Edesur	1003195
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	(*)			
2	Empresa proveedora	(*)			
3	Fabricante	(*)			
4	Marca	(*)			
5	Modelo	(*)			
6	País de origen	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos	ANSI/NFPA 70			
8	Características			
8.1	Material	Tubo metálico flexible de aluminio rígido de 2"diámetro			
8.2	Recubrimiento		Capa de pvc (cloruro de polivinilo)antillamas y filtro UV			
9	Diámetros			
9.1	Interior	mm	51.6			
9.2	Exterior	mm	59.9			
9.3	Radio de curvatura	mm	205			
9.4	Rango de Temperaturas	mm	De -15°C a +65°C			
9.5	Resistente a la corrosión y a la abrasión de ácidos y gran numero de productos químicos como aceites y lubricantes	SI			
9.6	Resistente a las variaciones climáticas y a las influencias marinas	SI			
10	Garantía de fabricación	Años	5			
* A indicar por el oferente						
<div>.....</div> <div>Fecha de la oferta</div> <div>.....</div> <div>Nombre y firma del oferente</div> <div>.....</div> <div>Sello</div>						
COMENTARIOS:						
En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.						