


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES						
CABLE CONDUCTOR SJTW 4 HILOS # 12					CÓDIGOS	
					Norma	
					Edenorte	1006092
					Edeeste	
Edesur						
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
	Proceso de compra					
1	Empresa proveedora	(*)			
2	Fabricante	(*)			
3	País de origen	(*)			
4	Norma de fabricación y ensayos	ASTM B 174/UL 62			
5	Características Constructivas					
5.1	Material de fabricación de los hilos del cable		Cobre flexible			
5.2	Clase		K			
5.3	Tipo de chaqueta para recubrimiento de los cables		SJTW			
5.4	Material de chaqueta de cada cable		PVC con un recubrimiento de Nylon			
5.5	Cantidad de conductor		4			
5.6	Tipo de conductor		THHN			
5.7	Calibre de cada conductor	AWG	# 12 (multifibra)			
5.8	Espesor aislamiento de cada conductor	mm	0.38			
5.9	Diametro exterior aproximado de cada conductor	mm	3.3			
5.10	Cada conductor debe presentar un color diferente		SI			
5.11	Temperatura de operación	oC	95			
5.12	Tension de aislamiento	kV	0.6			
6	Documentos y garantías					
6.1	Certificación de ISO 9001	Si			
6.2	Certificación de pruebas y ensayos	Si			
7	Muestra para evaluación					
7.1	Presentación de muestra		Si			
7.2	Longitud mínima	m	0.5			
7.3	Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor		Si			
8	Garantía					
8.1	Garantía	años	3			
(*) A indicar por el oferente						
<div> <div>.....</div> <div>Fecha de la oferta</div> </div> <div> <div>.....</div> <div>Nombre y firma del oferente</div> </div> <div> <div>.....</div> <div>sello</div> </div>						
COMENTARIOS: En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.						