



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES					
				CÓDIGOS	
AISLADOR DE PORCELANA RÍGIDO TIPO POSTE 15KV				Norma	AR-12A
				Edenorte	1006241
				Edeeste	1000004
				Edesur	1003135
ÍTEM		UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Marca	(**)		
4	Modelo	(*)		
5	País de origen	(*)		
6	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C29.7, CLASE 57.1, barnizado según ANSI 70		
7	Distancias críticas				
7.1	Distancias de arco	mm	165		
7.2	Distancias de fuga	mm	356		
8	Valores mecánicos				
8.1	Ruptura a la flexión	Kn	12.5		
9	Valores eléctricos				
9.1	Tensión Flameo de baja frecuencia en seco	Kv	70		
9.2	Tensión Flameo de baja frecuencia en húmedo	Kv	50		
9.3	Tensión Flameo crítico al impulso positivo	Kv	120		
10	Características radioeléctricas				
10.1	Voltaje de prueba RMS a tierra	Kv	15		
10.2	RIV máximo a 1000 khz	uV	100		
11	Otras características				
11.1	Color	Esmalte gris No. 70		
11.2	Diámetro nominal de la rosca	Pulg	3/4		
12	Perno				
12.1	Materiales		Acero Galvanizado		
12.2	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C135,1 (nisi b18,2,1), ANSI B1,1 ASTM A-153		
12.3	Tratamiento	Galvanizado por inmersión en caliente		
12.4	Norma de Galvanizado	ASTM A 153		
12.5	Espesor de capa galvanizado	µm	70		
12.6	Longitud total	Pulg	3		
12.7	Longitud rosca Aislador	Pulg	1		
12.8	Longitud rosca tornillo	Pulg	1.875		
12.9	Rosca		ANSI B1,1		
12.10	Diámetro	Pulg	0.75		
12.11	Resistencia mínima a tracción	lbs	18350		
13	Embalaje				
13.1	Peso neto por unidad	Kg	(*)		
13.1	Norma de fabricación y ensayos	ISO 780:1983		
14	Presentación de muestra	Si		
15	Garantía	Año	1		
16	Certificado ISO 9000 o norma equivalente	(Si / No)	Si		

(*) A indicar por el oferente

(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve

Fecha de Aprobación: 30/07/15

.....

Fecha de la oferta

.....

Nombre y firma del oferente

.....

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.