

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES




Códigos

Norma	IR - 2
Edenorte	1006395
Edeeste	N/A
Edesur	N/A

CONECTOR A PRUEBA DE AGUA PARA CONDUCTOR 240V

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	(*)			
2	Empresa proveedora	(*)			
3	Fabricante	(*)			
4	Marca	(*)			
5	Modelo	(*)			
6	País de origen	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos	UL E51579-ASTMD2240			
8	Características Constructivas			
8.1	Material del cuerpo	Nylon 6/6			
8.2	Tapa cónica	Ajuste hexagonal de Nylon 6/6			
8.3	Cuña protectora	Goma (Polímero elastomérico) 30°-40°Shore A			
8.4	Tuerca de fijación	NO			
8.5	Protección a la intemperie	El conector debe garantizar que no penetre a través de él agua o polvo.			
9	Características Dimensionales			
9.1	Longitud total sin la tapa cónica y sin la goma protectora	mm	48 ± 2			
9.2	Diámetro inferior	mm	32			
9.3	Altura de la rosca parte inferior	mm	14 ± 2			
9.4	Altura de la rosca parte superior	mm	12 ± 2			
9.5	Altura parte hexagonal	mm	7			
9.6	Tipo de rosca	NPT para bases 1"			
9.7	Diámetro superior	mm	37			
9.8	Altura del cierre de la goma protectora	mm	12			
9.9	Cuña Protectora			
9.9.1	Agujero superior rango de cierre mínimo y máximo (Ovalado)	mm	15.5 a 18.5 x 12			
9.9.2	Radio inferior	mm	13.25			
9.10	Tapa Cónica			
9.10.1	Diámetro exterior hexagonal	mm	42 ± 1			
9.10.2	Radio interior	mm	25			
9.10.3	Altura	mm	25			
10	Documentos, garantía y tipo de embalaje			
10.1	Certificación de ISO 9000	SI			
10.2	Garantía de fabricación	años	2			
10.3	Resistente al cambio climático	SI			
10.4	Protección contra los rayos UV	SI			
10.5	Tipo de embalaje	25 unidades en fundas plásticas transparentes			



(*) A indicar por el oferente	
(**) A solicitud del requirente	
<div>.....</div> <div>Fecha de la oferta</div> <div>.....</div>	
Nombre y firma del oferente	Sello
COMENTARIOS: En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta tabla de Datos Garantizados.	