

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES



CÓDIGOS

TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS

Norma	SF-11B
Edennorte	1007318
Edeeste	1000613
Edesur	1004582

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Marca	(***)		
4	Modelo	(*)		
5	País de origen	(*)		
6	Tipo	C		
7	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C37.40, C37.42, C37.41, C37.47		
8	Condición de uso	Intemperie		
9	Régimen	Continuo		
10	Características constructivas				
10.1	Material de la base	(**)		
10.2	Material del tubo porta fusible	(*)		
10.3	Contactos con baño de plata	Si		
10.4	Intercambiable	Si		
11	Características dimensionales				
11.1	Longitud A (ver especificación)	mm	287		
11.2	Longitud B (ver especificación)	mm	74		
12	Características eléctricas				
12.1	Tensión nominal	kV	12.47		
12.2	Tensión máxima asignada	kV	15		
12.3	Nivel básico de aislamiento	kV	95		
12.4	Tensión a frecuencia industrial en seco, 1 min	kV	35		
12.5	Corriente nominal	A	200		
12.6	Corriente simétrica instantánea	kA	10.6		
12.7	Corriente asimétrica instantánea	kA	16		
12.8	Frecuencia	Hz	60		
12.9	Distancia de fuga	mm	210		
13	Peso	Kg	(*)		
14	Presentación de muestra	Si		
15	Embalaje	*Ver descripción*		
16	Garantía	Año	2		

(*) A indicar por el oferente

(**) El oferente debe especificar si es porcelana o caucho de silicona

(***) Timbrado en material en alto o bajo relieve

Fecha de Aprobación: 7/03/12

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente	Sello
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.	