

**PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES**



Medidor, tipo socket, regular teledorado RF; corriente máxima 200A, voltaje 240V, # de hilos 3, forma 2S, corriente básica 30A, frecuencia de operación 60Hz, fuente monofásica, unidireccional.

CÓDIGOS

Norma	
Edenorte	1008057
Edeeste	
Edesur	

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Empresa Proveedora	(*)			
2	Fabricante	(*)			
3	Modelo	(*)			
4	País de Origen	(*)			
5	Norma de Fabricación y Ensayos	ANSI C12.1, C12.10, IEC-62053-21, ANSI C12.20, IEC-60529, NEMA250			
6	Presentación del Certificado de Aprobación de Modelo Expedido por INDOCAL.	Si			
7	Tipo de Conexión de la Base	Socket Directo a Línea			
8	Corriente Máxima	A	200			
9	Corriente de Prueba (Ib)	A	30			
10	Temperatura Ambiente			
10.1	Máxima a la Sombra	°C	50			
10.2	Mínimo	°C	-5			
10.3	Promedio Diario	°C	30			
11	Ensayos			
11.1	Tensión de Aislamiento 1 Minuto	kV	4			
11.2	Corriente Arranque	A	0.004 Ib (IEC) ó 0.10 (ANSI)			
11.3	Consumo Circuito Corriente Carga Nominal	VA	4			
12	Material			
12.1	Base	Polycarbonato (con protección UV)			
12.2	Tapa	Polycarbonato (con protección UV)			
13	Dimensiones			
13.1	Dímetro de la base según ANSI	mm	174.625 a 176.784			
13.2	Alto	mm	≤ 140			
14	Pantalla y Registrador			
14.1	Pantalla	LCD			
14.2	Simulador de Disco	Si			
14.3	Indicación Obligatoria	kWh	Energía Activa			
14.4	Indicación Opcional	kW	Potencia Instantánea			
		V	Voltaje			
		A	Corriente			
14.5	Característica Opcional	Indicador de Apertura de Tapa Con reset de Lectura y Alarma Interno a Través de Software y/o Dispositivo Exclusivo del Fabricante Respaldo Pantalla LCD con Batería Iluminación de Pantalla Permanente			
14.6	Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kWh (**)	mm	8			
14.7	Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kW, V y A (Opcional)	mm	8			
14.8	Cifras enteras kWh	Unidad	5			
14.9	Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador kW (Opcional)	Unidad	2 + 3			
14.10	Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador V y A (Opcionales)	Unidad	3 + 2			
14.11	Sentido de Medición (**)	Unidireccional (Integración Siempre Positiva)			
14.12	Indicación de Consumo Inverso (**)	Si			
14.13	Cálculo de Integración del Consumo (**)	En la Tarjeta Registradora del Medidor			
14.14	Registro de Demanda Máxima	Minutos	15			
14.15	Integración de la Demanda	Bloque			
15	Tipo de Medición	Activa kWh			
16	Tipo de Sensor de Corriente	(*)			
17	Clase de Exactitud	%	≤ 1			
18	Rango de Operación Manteniendo la Clase	%	± 20 Voltaje Nominal			
19	Voltaje Nominal Línea a Línea	Volts	240			
20	Cantidad de Hilo	3			
21	Frecuencia	Hz	60			
22	Pulso de Salida por kWh	Pulso/kWh	(*)			
23	Clase (ANSI)	200			
24	Forma	2S			
25	Grado de Protección de la Cubierta	IP54 (IEC) ó Tipo 3R (NEMA)			
26	Dispositivo Precinto (Porta Sello)	Si			
27	Cantidad Dispositivo Precinto (Espaciado entre 170 a 180 Grados) (**)	2			
28	Clips de Terminales (**)	En el Interior del Medidor			

29	Garantía Mínima por Defectos de Fábrica	Años	3			
30	Puente de Bobina de Voltaje (**)	Localizado en el Interior del Medidor			
31	Sistema de Almacenamiento y Recuperación de Identificación			
31.1	Tipo de Etiqueta Electrónica Para Identificación de Activos (**)	RFID			
31.2	Datos Incluidos en la Etiqueta Electrónica Para Identificación de Activos (RFID) (**)	Marca - Modelo - Año de Fabricación - Voltaje de Operación - Clase del Medidor - Serie del Medidor - Forma FM.			
32	Módulo de Comunicación (**)	RF (2.4 GHZ)			
32.1	Envío Captura del Consumo (**)	Basado en los Registros del Medidor			
32.2	Histórico (**)	SI			
32.3	Periodo de Intervalo de Datos (**)	Minutos	60			
32.4	Tiempo Mínimo de Almacenamiento de Intervalo de Datos (**)	Días	7			
32.5	Registros mínimo Deben Estar Mapeado y Configurable	Tensión, Corriente, Energía, Potencia			
32.6	Cantidad Mínima de Canales Para Registro de Datos (**)	Unidad	2			
32.7	Actualización Remota de Intervalo de Datos (**)	SI			
33	Otras Características de Telemedida (**)			
33.1	Reseteo Remoto de la Demanda	SI			
33.2	Conteo de Ausencia de Tensión de Alimentación (**)	SI			
33.3	Registro y Envío de Tensión del Servicio (**)	SI			
(*) A Indicar por el oferente (**) Requerimiento especial de las distribuidoras La oferta debe cumplir con la EETT0109 parte integral de este documento.						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Fecha de la Oferta </div> <div> Nombre y Firma del Oferente </div> <div> sello </div> </div>						
COMENTARIOS: En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta tabla de Datos Garantizados.						