

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES



CODIGOS

Norma	AS-12A
Edenorte	1006234
Edeeste	1000012
Edesur	

AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, ANSI 52-1

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Norma de fabricación y ensayos	ANSI 29.2, clase 52-1		
6	Características Constructivas				
6.1	Material	Porcelana		
6.2	Color	Gris, Ansi Z55		
7	Características Dimensionales				
7.1	Longitud aislador	mm	≥ 140		
7.2	Línea de fuga	mm	≥ 178		
7.3	Acoplamiento	Horquilla-Ojo		
8	Características Mecánicas				
8.1	Carga de fallo a tracción	kN	44		
8.2	Resistencia al impacto	kN	5		
8.3	Carga de ensayo de rutina	kN	22		
9	Características Radioeléctricas				
9.1	Tensión en ensayo RIV a tierra	kV	7.5		
9.2	Máximo nivel de perturbación radioeléctrica a 1 MHz	µV	< 50		
10	Características Eléctricas				
10.1	Flameo a baja frecuencia en seco	kV	≥ 60		
10.2	Flameo a baja frecuencia en húmedo	kV	≥ 30		
10.3	Flameo a impulso (+)	kV(pico)	≥ 100		
10.4	Flameo a impulso (-)	kV(pico)	≥ 100		
10.5	Tensión de perforación a 60 Hz	kV	≥ 80		
11	Certificado ISO 9000	(Si / No)	(*)		

(*) A indicar por el oferente

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.