



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES						
					CÓDIGOS	
AISLADOR DE PORCELANA RÍGIDO TIPO POSTE 15KV					Norma	AR-12A
					Edenorte	1006241
					Edeeste	1000004
					Edesur	1003135
ÍTEM	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO		
1	Empresa proveedora	(*)			
2	Fabricante	(*)			
3	Marca	(**)			
4	Modelo	(*)			
5	País de origen	(*)			
6	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C29.7, CLASE 57.1, barnizado según ANSI 70			
7	Distancias críticas					
7.1	Distancias de arco	mm	165			
7.2	Distancias de fuga	mm	356			
8	Valores mecánicos					
8.1	Ruptura a la flexión	Kn	12.5			
9	Valores eléctricos					
9.1	Tensión Flameo de baja frecuencia en seco	Kv	70			
9.2	Tensión Flameo de baja frecuencia en húmedo	Kv	50			
9.3	Tensión Flameo crítico al impulso positivo	Kv	120			
10	Características radioeléctricas					
10.1	Voltaje de prueba RMS a tierra	Kv	15			
10.2	RIV máximo a 1000 khz	uV	100			
11	Otras características					
11.1	Color	Esmalte gris No. 70			
11.2	Diámetro nominal de la rosca	Pulg	3/4			
12	Perno					
12.1	Materiales		Acero Galvanizado			
12.2	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C135,1 (nisi b18,2,1), ANSI B1,1 ASTM A-153			
12.3	Tratamiento	Galvanizado por inmersión en caliente			
12.4	Norma de Galvanizado	ASTM A 153			
12.5	Espesor de capa galvanizado	µm	70			
12.6	Longitud total	Pulg	3			
12.7	Longitud rosca Aislador	Pulg	1			
12.8	Longitud rosca tornillo	Pulg	1.875			
12.9	Rosca		ANSI B1,1			
12.10	Diámetro	Pulg	0.75			
12.11	Resistencia mínima a tracción	lbs	18350			
13	Embalaje					
13.1	Peso neto por unidad	Kg	(*)			
13.1	Norma de fabricación y ensayos	ISO 780:1983			
14	Presentación de muestra	Si			
15	Garantía	Año	1			
16	Certificado ISO 9000 o norma equivalente	(Si / No)	Si			

(*) A indicar por el oferente

(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve

Fecha de Aprobación: 30/07/15

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.