

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES



CÓDIGOS

Transformador tipo poste Monofásico Reconstruido
333 KVA 12470GrdY/2400 V

Norma	
Edenorte	
Edeeste	N/A
Edesur	N/A

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Marca				
4	Modelo	(*)		
5	País de origen	(*)		
6	Tipo	CSP		
7	Norma de fabricación y ensayos	ANSI 57.12.00 ANSI 57.12.90		
8	Características Constructivas		Requerido		
8.1	Dispositivo de alivio de presión	-	Válvula de alivio o diseño tapa-válvula		
8.2	Provisión y conector de aterrizaje del tanque	-	si		
8.3	Conexión de tierra a la baja tensión	Unidad	Cinta de cobre		
8.4	Regulación de tensión	%	+2.5/-7.5(**)		
8.5	Polaridad	-	Aditiva		
8.6	Requerimiento de aceite aislante	-	ASTM D3487		
8.7	Garantía	años	≥3		
8.8	Tiempo de entrega	días	90(*)		
8.9	Color	Gris #70		
9	Características Eléctricas				

9.1	Tensión primaria asignada	V	12470GY		
9.2	Tensión secundaria asignada	V	2400		
9.3	Tensión de cortocircuito	%	≤ 3		
9.4	BIL primario	kV	95		
9.5	BIL secundario	kV	30		
9.6	Frecuencia	Hz	60		
9.7	Refrigeración	-	ONAN		
9.8	Elevación max. Temperatura devanado	°C	65		
9.9	Tensión primaria a baja frecuencia	kV	34		
10	Borna alta tensión				
10.1	BIL	kV	95		
10.2	Tensión a baja frecuencia en seco	kV	34		
10.3	Línea de fuga mínima	mm	≥267±13		
11	Bornas baja tensión				
11.1	BIL	kV	30		
11.2	Tensión a baja frecuencia en seco	kV	6		
12	Pérdidas				
12.1	En vacío	W	≤1001		
12.2	Bajo carga referidas a 85 °C	W	≤4008.4		
13	Protección				
13.1	protección cortocircuito		(*)		
13.2	Tipo protección sobrecarga		(*)		
13.3	Capacidad de sobrecarga	%	≥ 30		
14	Certificación ISO 9000 o similar.		SI/NO		

(*) A indicar por el oferente

(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente

Fecha de Aprobación:

24/11/2017

.....

Fecha de la oferta

.....

Nombre y firma del oferente

.....

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.