



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES						
					CÓDIGOS	
Pararrayo 3KV oxido metálico					Norma	
					Edenorte	1005382
					Edeeste	
					Edesur	
ITEM	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO		
1	Empresa proveedora	....	(*)			
2	Fabricante	....	(*)			
3	Modelo	....	(*)			
4	Norma de fabricación	....	ANSI C62.11			
5	Norma de ensayos	....	ANSI C62.11			
6	Material		polímero de goma de silicona			
7	dispositivo de conexión o explosor de aislador		Si			
8	<b>Características Dimensionales</b>					
8.1	Línea de fuga (metal-metal) (mm)	mm	≥202			
9	<b>Características Eléctricas</b>					
9.1	Ur- Tensión Nominal	kV	3			
9.2	Uc- Tensión máxima de servicio continuo (MCOV)	kV	2.55			
9.3	Tensión residual máxima con onda 8/20 us - 10kA	kV	≤9.9			
9.4	TOV a 0.02 Seg	p.u. de MCOV	≥1.70			
9.5	TOV a 1.0 Seg	p.u. de MCOV	≥1.55			
9.6	TOV a 2000 Seg	p.u. de MCOV	≥1.32			
9.7	Frecuencia	Hz	60			
9.8	Nivel básico de aislamiento al impulso	kV, cresta	45			
9.9	Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min	kV, cresta	15			
9.1	Corriente de descarga	KA	10			
(*) A indicar por el oferente, sino su oferta será rechazada						
Fecha de Aprobación: 26/12/16						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>.....</p> <p>Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p>Nombre y firma del oferente</p> </div> <div> <p>.....</p> <p>Sello</p> </div> </div>						
<b>COMENTARIOS:</b> 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.						