

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE 1007247
FECHA

BREAKER 2 POLOS 6 AMP, CON CONTACTO AUXILIAR

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	Inf. Fabricante		
2	Fabricante	Inf. Fabricante		
3	Modelo	Inf. Fabricante		
4	País de origen	Inf. Fabricante		
5	Tipo	BREAKER 2 POLOS		
6	Norma de fabricación y ensayos	IEC 60898 / EN 60898		
7	Características Generales			
7.1	Tensión de operación	KV AC	0.23 / 0.40		
7.2	Corriente Nominal	A	6		
7.3	Capacidad interruptora	KA	6		
7.4	Máximo fusible de respaldo de acuerdo a IEC 60269	A	125		
7.5	Temperatura de Calibración	°C	35		
7.6	Numero de operaciones ON/OFF		≥ 100000		
7.7	Calibre de Terminal aceptado	AWG	#17 - #3		
7.8	Certificación por un laboratorio reconocido internacionalmente	Si/No	Si		
7.9	Contacto Auxiliar TIPO DIN, Obligatorio		Si		
8	Certificación ISO 9000 o similar	Si/No	Si		

(Inf. Fabricante) A indicar por el oferente, sino su oferta será rechazada

Fecha de actualización: 01/02/17

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente

.....
Sello

COMENTARIOS:

- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.