

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES



CODIGOS

CABLE CONCENTRICO # 6 AWG

Edenorte

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	País de origen	(*)		
4	Norma de fabricación y ensayos	ASTM B 174		
5	Características Constructivas				
5.1	Material		Cobre flexible		
5.2	Clase		K		
5.3	Tipo de cable		SJT		
5.4	Cantidad de conductor		≥104		
5.5	Calibre del conductor	AWG	# 6 (multifibra)		
5.6	Cada conductor debe presentar un color diferente		SI		
5.7	Material de fabrica de la chaqueta exterior		PVC		
5.8	Temperatura de operación	oC	70		
5.9	Tension de aislamiento	kV	0.6		

(*) A indicar por el oferente

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente

.....
sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.