



FICHA DE DATOS GARANTIZADOS DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS 							
CONDULET 1"					Foto de referencia		
					Edenorte	1006021	
ITEM	DATOS	CLASIFICACIÓN	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	No crítico	*			
2	Empresa proveedora	Crítico	*			
3	Fabricante	No crítico	*			
4	Marca	Crítico	*			
5	Modelo	No crítico	*			
6	País de origen	No crítico	*			
7	Norma de fabricación y ensayos	Crítico	UL Standard: 5148 CSA Standard: C22.2			
8	Características Constructivas			
8.1	Material de fabricación	Crítico	Acero galvanizado			
9	Características dimensiones			
9.1	Material	Crítico	Aleación de Zinc fundido a presión			
9.2	Diámetro de la abrazadera ajustable	Crítico	mm (pulg)	25.41 (1")			
9.3	Cantidad de orificios en el caucho protector.	No crítico	Unds.	5			
9.4	Cantidad de tornillos de ajuste para la caperuza y abrazadera	Crítico	Unds.	4			
9.5	Entrada para tubería EMT ajustada por medio de abrazadera atornillable	Crítico	Si			
10	Garantía	Crítico	años	≥3			
11	Empaque	No crítico	En caja de cartón de 10 unidades.			
(*) A indicar por el oferente							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>.....</p> <p>Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p>Nombre y apellido del oferente</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>.....</p> <p>Sello</p> <p>.....</p> <p>Firma del oferente</p> </div> </div>							
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.							