



CÓDIGOS

Norma	
Edenorte	1008521
Edeeste	
Edesur	

RIEL DE BARRA UNISTRUT 1-1/2" x 10'

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	----	(*)	SEMONA, S.R.L	N/A
2	Fabricante	----	(*)	DESCONOCIDO	N/A
3	Modelo	----	(*)	DESCONOCIDO	N/A
4	País de procedencia	----	(*)	DESCONOCIDO	N/A
5	Norma de fabricación y de ensayos		ASTM A 123	NO PRESENTADO	NO EVALUADO
6	Características	----			
6.1	Material	----	Acero galvanizado por inmersión en caliente	ACERO GALVANIZADO	CUMPLE
6.2	Rango de esfuerzo mecánico		-----	----	-----
6.3	Espesor mínimo galvanizado de Zinc	μ	55	NO EVALUADO	NO EVALUADO
7	Características dimensiones	----	----	----	----
7.1	Longitud total	mm (pulg)	3048 (10')	10'	CUMPLE
	Ancho		38.1 (1 1/2")	1 1/2"	CUMPLE
7.2	Altura		38.1 (1 1/2")	2 1/2"	CUMPLE
7.3	Espesor del material		1.58 (1/16")	1.62	ACEPTABLE
8	Presentación de muestra		SI	PRESENTADA	CUMPLE
9	Garantía de fabricación	Años	1	NO PRESENTADO	NO EVALUADO

* A indicar por el oferente

Fecha de Aprobación: 21/03/14

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.