



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.						
Transformador tipo poste monofásico CSP 25 KVA 12470GrdY/7200 V – 120/240 V					CÓDIGOS	
					Norma Edenorte	1005499
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Empresa proveedora	(*)			
2	Fabricante	(*)			
3	Modelo	(*)			
4	País de origen	(*)			
5	Tipo	CSP			
6	Norma de fabricación y ensayos	ANSI 57.12.00 ANSI 57.12.90			
7	Características Constructivas		Requerido			
7.1	Dispositivo de alivio de presión	-	Válvula de alivio o diseño tapa-válvula			
7.2	Provisión y conector de aterrizaje del tanque	-	si			
7.3	Conexión de tierra a la baja tensión	Unidad	Cinta de cobre			
7.4	Regulación de tensión	%	+2.5/-7.5			
7.5	Polaridad	-	Aditiva			
7.6	Requerimiento de aceite aislante	-	ASTM D3487			
7.7	Garantía	años	≥3			
7.8	Tiempo de entrega	días	90(*)			
7.9	Color	Gris #70			
8	Características Eléctricas					
8.1	Tensión primaria asignada	V	12470GY/7200			
8.2	Tensión secundaria asignada	V	120/240			
8.3	Tensión de cortocircuito	%	≤ 3			
8.4	BIL primario	kV	95			
8.5	BIL secundario	kV	30			
8.6	Frecuencia	Hz	60			
8.7	Refrigeración	-	ONAN			
8.8	Elevación max. Temperatura devanado	°C	65			
8.9	Tensión primaria a baja frecuencia	kV	34			
9	Borna alta tensión					
9.1	BIL	kV	95			
9.2	Tensión a baja frecuencia en seco	kV	34			
9.3	Línea de fuga mínima	mm	≥267±13			
10	Bornas baja tensión					
10.1	BIL	kV	30			
10.2	Tensión a baja frecuencia en seco	kV	6			
11	Pérdidas					
11.1	En vacío	W	≤100			
11.2	Bajo carga referidas a 85 °C	W	≤375			
12	Protección					
12.1	Protección contra sobretensiones		Pararrayo polimérico heavy duty de 10 Kv MCOV 8.4 Kv (**)			
12.2	protección cortocircuito		Fusibles Limitadores			
12.3	Tipo protección sobrecarga		Interruptor con protección termomagnética			
12.4	Capacidad de sobrecarga	%	≥30			
13	Certificación ISO 9000 o similar.		SI			
14	Entrega de muestra		No			

(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requirente

Fecha de Aprobación:25/08/14

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.