

Acometida electricidad principal	Desde el main Breaker 100 Amp hasta hasta el panel AC ubicado en el cuarto de equipos ver plano dimensionado .
Acometida electricidad principal	2 unid conductores # 2 awg fase 1 y fase 2
Acometida electricidad principal	1 unid conductores # 6 awg Neutro color blanco
Acometida electricidad principal	1 unid conductores # 4 awg desnudo conexion a tierra
Acometida electricidad principal	1 unid Main Breaker 100 Amp monofasico 240v.
Alimentadores A/A	Desde panel AC hasta hasta cada una de las unidades unidad , evaporadora o condensadoras, pared , piso techo /ver tabla .
Instalacion Acometida Inversor 3.6kw.	Desde el panel Ac hasta entrada y salida del inversor , conductor #10awg , switch doble tiro japones 30 Amp .
Desmantelar instalaciones electricas viejas .	todo lo electrico Actual en existencia .
programador Dias Semana .	Modulo contactores para A/A 32 Amp. nema 3R.
Acometida Telefonica	Sondear tuberias co sogas de Nylon
Rotulacion .	suministro e instalacion formulario, base en acrilico y esquema Auto Cad. para identificacion de circuitos electricos y equipos
Toma Corrientes UPS y AC .	los neutros de los Toma C Ac , no se uniran a los neutros UPS, identificar con Tape Amarillo los UPS .
Aterrizaje .	conexion a tierra , varilla y conductor .
Area de caja	modulo toma corriente multiple ., ver ficha tecnica .



OC YAPUT DUMIT.

Leyenda Partidas Instalaciones Electricidad.

PROYECTO: OC YAPUR DUMIT	LEYENDA PARTIDAS INSTALACIONES ELECTRICIDAD		
	NO. DE PLANO: OC YAPUR DUMIT		
	ESCALA: N/A		P.06
UBICACION: Sector SANTIAGO			
DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG			