



FICHA DE DATOS GARANTIZADOS						DIRECCIÓN	
DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS 						 CODIGOS	
CABLE RJ45-DB9 MACHO						Edenorte	1012521
ITEM	DATOS	CLASIFICACION	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	NC	....	(*)			
2	Empresa proveedora	NC	....	(*)			
3	Fabricante	NC	....	(*)			
4	Marca	NC	....	(*)			
5	Modelo	NC	....	(*)			
6	País de origen	NC	....	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos	NC	....	(*)			
8	Condición de uso	NC	....	Interior/Exterior			
9	Régimen	NC	....	Continuo			
10	Garantía Mínima	NC	Años	2			
11	Características Constructivas						
11.1	Material	C		Cobre			
11.2	Recubrimiento Exterior	C	....	PE Exterior UV			
11.3	Aislamiento	C	....	Goma			
11.4	Categoría	C	....	7E Exterior Blindado			
11.5	Calibre	C	AWG	24			
11.6	Forma	C	....	Circular/Plana			
11.7	Conector DB9	C	Und	1			
11.8	Tipo de Conector DB9	C	....	Macho			
11.9	Conector RJ45	C	Und	1			
11.10	Diámetro	C	mm	5.2			
11.11	Distancia	C	cm	50			
11.12	Hilos	C	Und	3			
11.13	Velocidad de Transferencia	C	Mbps	100			
11.14	Frecuencia de Transferencia	C	MHz	100			
11.15	Resistencia Máxima del Conductor	C	Ohm/100m	9.38			
11.16	Capacidad de Operación Máxima	C	nF/m	5.6			
11.17	Impedancia	C	Ω	100			


(\*) A indicar por el oferente

(C) Crítico, son características en las cuales no debe haber ninguna variación respecto a lo pedido.

(NC) No es crítico

(VER DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE TERMINALES)

Modem Trellis DB-9		to RJ45 SL7000	
M		M	
2	RxD	4	RxD
3	TxD	5	TxD
5	Gnd	6	Gnd



FECHA DE REVISION: 21-NOVIEMBRE-2018; V1

.....

Fecha de la Oferta

.....

Nombre y Firma del Oferente

.....

Sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.