


FICHA DE DATOS GARANTIZADOS
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS



VARILLA DE TIERRA 5/8" x 6' RECUBRIMIENTO DE COBRE

Foto de referencia

1007110

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	Edenorte OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	(*)			
2	Empresa proveedora	(*)			
3	Fabricante	(*)			
4	Marca	(*)			
5	Modelo	(*)			
6	País de origen	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos	UL 467			
8	Características constructivas					
8.1	Material del núcleo	Acero endurecido al carbono 1010 / 1020			
8.2	Material de recubrimiento externo		Cobre			
8.3	Procedimiento para el recubrimiento		Deposición Electrolítica del cobre			
8.4	Espesor del recubrimiento	micras (mils)	254 (10)			
8.5	Diámetro exterior	pulg.	5/8"			
8.6	Longitud	pies	6			
8.7	Grabado en el cuerpo de la varilla	Diámetro, longitud, espesor del recubrimiento de cobre y marca del fabricante.			
8.8	Peso de la varilla /100 unid.	Kg	(*)			
8.9	Cabeza superior	Plana superior y lateral circular			
8.10	Cabeza inferior	Terminación del extremo en punto para su fácil instalación			
9	Garantía	años	3			
10	Documentación	Presentar certificaciones ISO del fabricante y manual con las especificaciones técnicas del producto.			
11	Empaque	(*)			

(*) A indicar por el oferente

.....
Fecha de la oferta

.....
Sello

.....
Nombre y apellido del oferente

.....
Firma del oferente

COMENTARIOS:

- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.