

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CODIGOS

Conductor CU Aislado 15 kV XLPE # 2 AWG Neutro al 100%

Edenorte

1005979

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Marca	(**)		
4	Presentación prueba de laboratorio	SI		
5	País de origen	(*)		
6	Tipo	(*)		
7	Norma de fabricación y ensayos	ICEA S 66524		
8	Fase				
8.1	Diametro de hilos	mm	2.47		
8.2	Cantidad de hilos		7		
8.3	Diametro de conductor	mm	6.54		
8.4	Sección	mm ²	33.6		
9	Neutro concéntrico				
9.1	Diametro de hilos	mm	1.628		
9.2	Cantidad de hilos		16		
9.3	Sección	mm ²	33.6		
10	Aislamiento				
10.1	Espesor de capas semiconductoras	mm	> 0.06		
10.2	Espesor de aislamiento	mm	4.45		
10.3	Espesor de chaqueta	mm	1.27		
11	Características mecánicas				
11.1	Peso del conductor de cobre	mm	304.9		
12	Características eléctricas				
12.1	Resistencia en C.C. a 20° C	Ω/Km	0.659		
12.2	Intensidad máxima admisible	A	170		

(*)A indicar por el oferente

(**) Timbrado en alto o bajo relieve.

Fecha de actualización: 08/05/18

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.