

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

División de Normativa y Normalización

NORMAS DE DISTRIBUCIÓN

FICHA DE MATERIALES NORMADOS

Decon

DEUTSCHE ENERGIE-CONSULT



CLABLE SUPERFLEXIBLE DE
1.5mm²

Unidad:
Pieza

No Item:

Fecha: 14/10/2010

Código: 1005982

Descripción:

CABLE SUPERFLEXIBLE DE 1.5mm². Hilos de cobre clase 5 según UNE-21022. Aislamiento de Policloruro de vinilo no propagador de fuego y autoextingible.



Características

Nº hilos	27
Diámetro hilo (mm)	0.26
Diámetro fase (mm)	1.59
Sección Fase (mm ²)	1.5
Espesor aislamiento (mm)	0.8
Diámetro sobre aislamiento (mm)	3
Resistencia eléctrica con C.C. a 20 °C (Ω/km)	
Para cualquier elemento del lote	13.7



Uso:
Para alimentación de equipos en instalación fija.

Comentario:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.				 	
CABLE SUPERFLEXIBLE DE 1.5mm².				CÓDIGOS	
				EDENORTE	1005982
				FECHA	
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Normas constructivas y ensayos	☐☐☐	UNE-21022.		
6	Características constructivas.				
6.1	Material del conductor	☐☐☐	Cobre clase 5		
6.2	Nº hilos	☐☐☐	27		
6.3	Diámetro hilo	mm	0.26		
6.4	Diámetro fase	mm	1.59		
6.5	Sección Fase	mm²	1.5		
6.6	Espesor aislamiento	mm	0.8		
6.7	Diámetro sobre aislamiento	mm	3		
6.8	Material del aislamiento.	☐☐☐	Policloruro de vinilo		
6.9	Resistencia a rayos UV	☐☐☐	Si		
7	Características eléctricas				
7.1	Resistencia eléctrica con C.C. a 20 °C	(Ω/km)	13.7		
8	Certificación ISO o similar	☐☐☐	si		
(*) A indicar por el oferente					
<div style="text-align: right;">Fecha de actualización: 19/03/12</div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="width: 60%;"> <p>.....</p> <p>Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p>Nombre y firma del oferente</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>.....</p> <p>Sello</p> </div> </div>					
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.					