

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE 1006012
FECHA

CONDUCTOR DE COBRE 2 AWG, 7 HILOS

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Marca	(**)		
4	Modelo	(*)		
5	Presentación prueba de laboratorio	SI		
6	País de origen	(*)		
7	Tipo	Conductor de cobre		
8	Norma de fabricación y ensayos	ASTM B1, ASTM B8		
9	Características Constructivas				
9.1	Material		cobre duro		
10	Características Dimensionales				
10.1	Calibre	AWG	2		
10.2	Sección	mm ²	33.63		
10.3	Diámetro	mm	7.42		
10.4	Nº de alambres		7		
10.5	Diámetro de alambres de cobre	mm	2.47		
11	Características Mecánicas				
11.1	Peso Conductor	Kg/km	304.9		
11.2	Densidad a 20°C	g/cm ³	8.89		
12	Características Eléctricas				
12.1	Resistencia Eléctrica C.C. 20 °C	Ω/km	≤ 0.522		
13	Embalaje	m	500		
14	Certificación ISO 9000 o similar		Si		

(*) A indicar por el oferente.bajo relieve.

(**) Timbrado en el material de alto o bajo relieve

Fecha de actualización: 08/05/18

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta planilla de Datos Garantizados.