



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.							
CABLE ENGOMADO 18 AWG X3 HILOS						CÓDIGOS	
						EDENORTE	1012565
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO		
1	Empresa proveedora	(*)				
2	Fabricante	(*)				
3	Marca		(**)				
4	Modelo	(*)				
5	Presentación prueba de laboratorio	SI				
6	País de origen	(*)				
7	Tipo						
8	Norma de fabricación y ensayos	ASTM B174, ASTM B8				
9	Características constructivas						
9.1	Material	Cobre.				
10	Características dimensionales						
10.1	Número de conductores		3				
10.2	Número de hilos por fase		13				
10.3	Diámetro de hilos	mm	0.381				
10.4	Sección del conductor	mm ²	1.482				
10.5	Espesor aislamiento	mm	0.76				
10.6	Aislante	Policloruro de vinilo				
10.7	Material Chaqueta	PVC				
10.8	Resistencia a rayos UV	Si				
10.9	Identificación de conductores	Si				
11	Características eléctricas	Ω/km					
11.1	Resistencia en C.C. a 20 °C Ω	Ω/km	≤5.32				
11.2	Intensidad máxima admisible por conductor	A	10				
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado alto o bajo relieve							
<div style="text-align: right;">Fecha de actualización: 26/09/18</div>							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="width: 60%;"> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Nombre y firma del oferente</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Sello</p> </div> </div>							
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.							