

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE 1007276
FECHA

Pararrayos de 10 kV

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Tipo	Pararrayo oxido metálico		
6	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C62.11		
7	Características constructivas				
7.1	Material		Polímero de goma de silicona		
7.2	Dispositivo de desconexión o explosor de aislación		Si		
8	Características Dimensionales				
8.1	Línea de fuga (mm) ¹	mm	≥330.2		
9	Características Eléctricas				
9.1	Ur- Tensión nominal (Arrester rating)	kV	10		
9.2	Uc – Tensión máxima de servicio continuo (MCOV)	kV	8.4		
9.3	Tensión residual máxima con onda 8/20 μ s - 10 kA (kV cresta)	kV	≤33.0		
9.4	TOV a 0.02 s	p.u. de MCOV	≥1.70		
9.5	TOV a 1.0 s	p.u. de MCOV	≥1.55		
9.6	TOV a 1000 s	p.u. de MCOV	≥1.32		
9.7	Frecuencia	Hz	60		
9.8	Nivel básico de aislamiento al impulso	kV, cresta	75		
9.9	Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min	kV, rms	27		
9.11	Corriente de descarga	kA	10		
10	Certificación ISO 9000 o similar		Si		

(*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 03/04/12

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.