



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.					 	
PORTA FUSIBLE 34.5KV TIPO BPA 200 AMP					EDENORTE	1006876
					FECHA	
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Empresa proveedora	(*)			
2	Fabricante	(*)			
3	Modelo	(*)			
4	País de origen	(*)			
5	Tipo	TUBO PORTA FUSIBLE			
6	Norma	ANSI C37.41 ANSI C37.42			
7	Características Constructivas					
7.1	Material	Fibra de vidrio de alta resistencia			
7.2	Intercambiable con otro fabricante	Si			
8	Características Eléctricas					
8.1	Tensión máxima asignada	kV	38			
8.2	Frecuencia	Hz	60			
8.3	Intensidad asignada	A	200			
8.4	Capacidad máxima de interrupción	kA, simétrico	≥10			
9	Características dimensionales					
9.1	A	mm	468			
9.2	D	mm	23			
9.3	C	mm	43			
9	Certificación ISO 9000	SI/NO	Si			
(*) A indicar por el oferente						
					Fecha de actualización: 03/05/12	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;"> <p>.....</p> <p>Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p>Nombre y firma del oferente</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>.....</p> <p>Sello</p> </div> </div>						
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.						