

Tabla Cálculo Acometida Eléctrica A/A			
No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubería cobre 3/8	15.75	Pie
2	Tubería cobre 3/4	15.75	Pie
3	Tubería cobre 1/2	21.00	Pie
4	Tubería cobre 1/4	21.00	Pie
5	Alambre redondo de Goma 14/3	21.00	Pie
6	Alambre redondo de Goma 12/3	52.50	Pie
7	Vacosel de 3/4" (Tiras de 6')	3.00	Ud
8	Conductor Eléctrico # 10	93.83	Pie
9	Conductor Eléctrico # 8	42.00	Pie
10	Filtro de línea	1	Und
11	Breakes Dobles 30 amp 1"	2	Und
12	Breakes Dobles 50 amp	1	Und

Tabla Cálculo Instalación Extractor Cuarto de Equipos			
No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Apertura de hueco para extractor 12" x 12".	1.00	Ud
2	Bote de escombros.	1.00	Ud
3	Terminación moquetas y cantos.	1.00	Ud
4	Suminsitro e instalación extractor 12"x12"	1.00	Ud
5	Interconexión eléctrica.	1.00	Pa