

ACOMETIDA A/A			
VOLTAJES	CAPACIDAD	CALIBRE	BREAKER
240 VAC	12000 BTU	12 AWG	20 AMP
	18000 BTU	10 AWG	30 AMP
	24000 BTU	10 AWG	30 AMP
	36000 BTU	10 AWG	30 AMP
	48000 BTU	8 AWG	50 AMP
	60000 BTU	8 AWG	50 AMP

SIMBOLO	DESCRIPCION
	CONSOLA A/A TIPO CASSETTE
	COMPRESOR DE A/A
	EXTRACTOR 12"X12" 120VAC
	FAN COIL A/A
	CONSOLA DE A/A TIPO SLIP

NOTA:
-CONTEMPLAR BASES Y/O PALOMETAS
PARA UNIDADES.

NOTA:
*50 PIES TUBERIA $\frac{7}{8}$ "
*50 PIES TUBERIA $\frac{3}{8}$ "
*60PIES CABLE DE GOMA $\frac{1}{4}$ "
*20 PIES TUBERIA PVC $\frac{3}{4}$ "

NOTA:
*50 PIES TUBERIA $\frac{5}{8}$ "
*50 PIES TUBERIA $\frac{3}{8}$ "
*45 PIES TUBERIA $\frac{1}{4}$ "
*55 PIES CABLE DE GOMA $\frac{1}{2}$ "
*55 PIES CABLE DE GOMA $\frac{1}{4}$ "

RECEPCION

A/A 24,000
btu tipo cassette

NOTA:
*CONTEMPLAR REUBICAR
CONDENSADORA AREA DE CHEQUES
*50 PIES DE TUBERIA $\frac{1}{2}$ "
*50PIES TUBERIA $\frac{1}{4}$ "
55 PIES CABLE DE GOMA $\frac{1}{4}$ "

NOTA:
*20 PIES TUBERIA $\frac{1}{4}$ "
*20 PIES TUBERIA $\frac{1}{2}$ "
*BOMBA DE AGUA
*20 PIES MANGUERA $\frac{5}{16}$ "
*50 PIES CABLE DE GOMA $\frac{1}{4}$ "

OFICINA
GERENTE

A/A 18,000
btu de pared

A/A 48,000
btu tipo cassette



GERENCIA DE COMPRAS PLANTA A/A

PROYECTO: GERENCIA DE COMPRAS

PLANTA A/A

UBICACION: Sector SANTIAGO

NO. DE PLANO:
GERENCIA DE COMPRAS

DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG

ESCALA: N/A

P. 7

