

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA  
EDENORTE DOMINICANA S.A.



**CÓDIGOS**

EDENORTE	1006573
FECHA	

**EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE # 2 AWG**

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	Modelo	....	(*)		
4	País de origen	....	(*)		
5	Tipo	....	Empalme Seco		
6	Norma de fabricación y ensayos	....	IEEE404		
7.2	<b>Características Electricas</b>				
8	Tension de la Red	kV	12.47/13.2		
8.1	Clase de Aislamiento Fase-Fase	kV	15		
8.2	Clase de Aislamiento Fase-Tierra	kV	8.7		
8.3	Tension soportada a Frecuencia Industrial	kV	35		
8.4	Tension soportada a Frecuencia Industrial	kV	53		
8.5	Tension soportada a Frecuencia Industrial	kV	35		
8.6	Tension soportada a Impulso tipo Rayo	kV(Cresta)	110		
8.7	Tension Continua Soportada	kV(15min)	70		
8.8	Tension Descarga Parcial	kV	13		
9	<b>Certificación ISO 9000 o similar</b>	Si			

(\*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 03/04/12

.....  
Fecha de la oferta

.....  
Nombre y firma del oferente

.....  
Sello

**COMENTARIOS:**

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.